

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. +39 011.562.24.68 – Fax +39 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

COMMISSIONE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Verbale della seduta del 25 gennaio 2012

Il giorno mercoledì 25 gennaio 2012, alle ore 18:15, presso la Sede della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Via G. Giolitti, 1 - 10123 Torino, si riunisce la Commissione Impianti Elettrici e Speciali per discutere e deliberare sul seguente OdG:

- 1) *Approvazione del verbale della precedente riunione;*
- 2) *Parere della Commissione in merito ad un quesito sulla realizzazione di impianti di riscaldamento mediante sistemi radianti elettrici (Quesito: Il riscaldamento radiante elettrico è contemplato dalla normativa vigente? Se sì, quale? Se è presente anche un impianto fotovoltaico, che ne copre in toto o in parte i consumi, si è in regola con la legislazione regionale e nazionale?);*
- 3) *Aggiornamento normativo CEI relativamente ai Comitati nei quali l'Ordine ha dei rappresentanti;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Presenti: Curci (coordinatore), Spinelli, Mensa, Simonetta (segretario), Zanin, Visca, Campobello, Formica, Motto, Simeone, Mihai

Assenti giustificati: Formento, Pogliano, Gerbino, Marchetti.

Punto 1 all'OdG. La Commissione approva il verbale della seduta precedente.

Punto 2 all'OdG. In merito al quesito sulla realizzazione di impianti di riscaldamento mediante sistemi radianti elettrici, l'utilizzo di sistemi radianti elettrici a pavimento non risulta vietato (pertanto può essere utilizzato) quale ne sia la destinazione d'uso dei locali: Nel redigere la Relazione ex legge 10 art. 28 e s.m.i. il professionista deve valutare l'utilizzo di tale tecnologia caso per caso (anche rispetto al numero di ore annue di utilizzo) al fine di rispettare i parametri energetici previsti dalla normativa vigente per il sistema edificio-impianto in esame. Nel caso di presenza di un impianto fotovoltaico vale comunque quanto suddetto.

Punto 3 all'OdG. Curci riferisce che attualmente alcuni progetti di Norma che aggiornano le sette parti della norma CEI 64-8 sono in inchiesta pubblica (scaduta in questi giorni). Si tratta di progetti resosi necessari per ragioni di allineamento della stessa norma ai documenti di armonizzazione CENELEC. Per quanto riguarda il Comitato 81, a breve verrà pubblicata la nuova Guida riguardante le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Punto 4 all'OdG. In riferimento a quanto già trattato nella precedente riunione, Curci comunica che il documento sulla valutazione del rischio predisposto dal collega A. Celano è stato sottoposto all'ing. Bosisio del CEI il quale si è riservato di esprimere un parere in merito. Lo stesso documento è stato trasmesso con richiesta di parere alla Commissione Sicurezza Industriale. Nel corso delle prossime sedute, alla luce dei pareri che verranno espressi, si approfondirà la questione.

Curci, in chiusura di seduta, rammenta che è in corso di aggiornamento il Prezziario della Camera di Commercio di Torino, poiché sono ancora da sviluppare alcune parti chiede se vi siano colleghi disposti a contribuire, in particolare relativamente agli impianti domotici e agli impianti di illuminazione. Si rendono disponibili i colleghi SIMONE e MOTTO.

Alle ore 20:30 circa, avendo esaurito la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, Curci dichiara tolta la seduta.

La prossima riunione si svolgerà mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 18,15.

Il Segretario

Ing. Giuseppe Simonetta

Il Coordinatore

Ing.ir Francesco Curci